

*** / 空調機					仕 様		メーカ－標準				仕 様			
					項 目	系 統 名								
					風 量	混合給気風量： 約13200 m³/h（誘引風量を含む） 送風機風量： 11000 m³/h SP= 280（機外= 0）Pa								
					コ イ ル	D 0416 × 1850 × 2台		シングルフロー						
						10φ相当溝付精円銅管 4 列 16 段		FA= 1.504 m²						
						高性能アルミニウムフィン フィンピッチ= 2.3 mm		Va= 2.03 m/s						
					フ ァ ン	# 33-24 両吸込多翼形送風機 × 2 台								
					モ ー タ	全閉外扇形（IE3）								
						2.2 kW× 4P× 2台 3φ× 200v× Hz								
					フ ィ ル タ （ケンドン式）	プレフィルタ W445×H460×L150 × 4 枚 質量法 70 %								
					ケーシング	フレーム： 形鋼及び構造用鋼板								
						外装板： ガルバリウム鋼板 サンドイッチパネル								
						ドレンパン： ステンレス鋼板								
						防熱材： 20 t 発泡ウレタン及び発泡ポリイソ								
					誘引パンカー	KP-14×10								
					室 外 機	KM-SE20×2セット（40馬力）								
					台 数	台								
注記														
1. 冷房時には取付位置の湿度により誘引パンカー等に結露する場合があります。														
2. ドレン排水口には水封トラップを必ず設けてください。（70mm以上）														
3. 出荷は4プロットにて行います。														
4. 出荷時、コイルには窒素ガス（0.1MPa）を封入しております。														
5. 機器運転時は圧縮機保護の為、運転開始12時間以上前からクランクケースヒータに通電してください。														
6. 運転時間が100時間ごとに「フィルタ清掃」の表示が制御スイッチに点灯します。														
7. 暖房運転時は運転停止後、1 分間の残留運転を行います。														
8. 設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。														
9. 腐食性ガス等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境においては塗装仕様等の検討が必要です。事前にご連絡ください。														
10. フィルタの静圧は 50 Pa機内に見込んでおります。														
工場用ゾーン空調機（室内機）追加冷媒量：4.6kg×2セット														

※特記事項					配管径表	A	液側（室外機1）φ15.88 ㍉付			品 名	空冷直膨式 工場用ゾーン空調機				御得意先	殿				
						B	ガス側（室外機1）φ28.58 ㍉付				営業確認	CRH2-13200HPSE				納入先	殿			
						C	液側（室外機3）φ15.88 ㍉付													
						D	ガス側（室外機3）φ28.58 ㍉付													
						E	ドレン排水口 R1 1/4（SUS）													
						F	ドレン排水口 R1 1/4（SUS）※キャ止													
△	.	.											単位	尺度	木村工機株式会社					
△	.	.											mm	1/40						
△	.	.																		