■暖房能力表

型番	通水量	通水抵抗	暖房入口空気温度(DB=20℃) 温水入口温度(℃)			
			45	50	55	60
	l/min	kPa	kW	kW	kW	kW
4800	64.2	46.1	26.03	31.23	36.43	41.65
	54.8	33.4	25.40	30.44	35.52	40.60
	51.8	29.9	26.94	32.33	37.72	43.13
	41.4	19.4	25.80	30.98	36.15	41.33
	33.8	13.4	24.67	29.60	34.56	39.50
	31.8	14.9	22.65	30.52	35.59	40.70
6400	94.7	16.1	35.36	42.45	49.53	56.60
	73.0	9.7	33.97	40.77	47.58	54.37
	69.6	28.8	36.02	43.27	50.50	57.70
	55.6	18.4	34.55	41.48	48.44	55.29
	45.6	12.6	33.07	39.70	46.31	52.94
	42.6	13.8	34.03	40.85	47.64	54.47
8000	116.5	29.4	43.56	52.29	61.02	69.77
	87.9	16.5	41.66	50.02	58.41	66.71
	83.6	14.9	44.34	53.21	62.10	70.94
	67.6	9.9	42.55	51.06	59.58	68.07
	53.5	6.5	40.21	48.28	56.34	64.41
	56.3	28.0	43.74	52.51	61.27	70.03

※上記の通水量は冷房時の入口水温TW=7℃、入口空気温度DB=27℃、WB=19℃時の各冷水温度差における水量を示す。

■暖房能力表

型番	暖房入口空気温度(DB=19℃)						暖房入口空気温度(DB=22℃)					
	通水量（※1）	通水抵抗（※1）	温水入口温度(℃)				通水量（※2）	通水抵抗（※2）	温水入口温度(℃)			
			45	50	55	60			45	50	55	60
	l/min	kPa	kW	kW	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	kW	kW
4800	64.2	46.1	27.06	32.26	37.45	42.67	64.2	46.1	23.92	29.13	34.35	39.55
	58.2	37.6	26.65	31.83	36.92	42.03	53.6	31.9	23.24	28.30	33.35	38.42
	55.2	33.9	28.30	33.76	39.22	44.69	50.3	28.1	26.64	30.00	35.38	40.73
	44.4	22.1	27.23	32.47	37.71	42.95	40.1	18.3	23.58	28.72	33.85	39.00
	36.4	15.3	26.10	31.19	36.16	41.19	32.6	12.5	22.50	27.40	32.29	37.17
	34.3	17.1	27.00	32.15	37.36	42.53	30.3	13.7	23.10	28.12	33.15	38.17
6400	100.1	17.9	37.08	44.22	51.33	58.47	92.8	15.4	32.43	39.48	46.53	53.58
	75.9	10.5	35.56	42.44	49.23	56.09	71.2	9.3	31.09	37.87	44.66	51.44
	74.0	32.6	37.90	45.17	52.47	59.78	67.5	27.0	33.01	40.16	47.35	54.52
	59.5	21.1	36.43	43.47	50.48	57.48	53.9	17.3	31.59	38.45	45.35	52.21
	48.9	14.4	34.98	41.69	48.44	55.16	43.9	11.8	30.14	36.71	43.29	49.85
	46.2	16.1	36.12	43.08	50.02	57.01	40.7	12.7	30.93	37.65	44.36	51.09
8000	123.2	33.1	45.71	54.52	63.30	72.09	114.1	28.2	39.98	48.65	57.38	66.07
	93.4	18.6	43.78	52.21	60.63	69.12	86.1	15.9	38.17	46.45	54.79	63.09
	88.8	16.9	46.59	55.53	64.51	73.49	81.1	14.1	40.56	49.37	58.22	67.03
	72.3	11.3	44.87	53.52	62.15	70.78	65.5	9.3	38.85	47.31	55.78	64.30
	57.8	7.4	42.67	50.91	59.15	67.38	51.5	6.0	36.63	44.58	52.53	60.49
	60.8	32.6	46.35	55.24	64.16	73.12	53.9	25.7	39.81	48.47	57.14	65.80

※1 暖房入口空気温度DB=19℃の通水量、通水抵抗は冷房時の入口水温TW=7℃、入口空気温度DB=28℃、RH=45%時の各冷水温度差における水量を示す。
※2 暖房入口空気温度DB=22℃の通水量、通水抵抗は冷房時の入口水温TW=7℃、入口空気温度DB=26℃、RH=50%時の各冷水温度差における水量を示す。